

京都府作成の 「高圧ガス容器保安対策指針」 のお知らせ



京都府高圧ガス溶材組合

京都府作成の「京都府高压ガス保安対策指針」について

京都府高压ガス溶材組合

日頃のご愛顧ありがとうございます。

このたび、京都府府民生活部において「京都府高压ガス保安対策指針」(平成20年6月3日付)が作成されました。当組合と致しましては、同指針の遵守の必要性を認識致しますと共に京都府内の高压ガス消費事業者の皆様に対しまして、ご参考資料として指針の全文を記載してお知らせ申し上げます。

保安対策指針の趣旨は、京都府内の高压ガスの供給事業者や消費事業者による適正な高压ガスの容器管理の履行によって、放置容器や不明容器の撲滅を目指し、それらに起因する高压ガス事故の発生を未然に防止することにあります。

京都府内で高压ガスを販売する私共と致しましては事業の遂行におきまして保安の確保が最優先課題として認識しております。供給事業者から消費事業者の皆様への高压ガス使用に関する情報提供や助言の履行、更に供給事業者内及び消費事業者内に於ける安全情報の共有化を適切に履行することによって自主保安体制の向上を促進しなければならないと考えております。特に指針にあります「高压ガスを取扱う従事者に対する保安教育」については、毎年開催しております当組合主催の消費事業者保安講習会を是非ご活用下さい。

京都府高压ガス溶材組合と致しましては、京都府と連携し京都府内に於ける高压ガス事故の撲滅を願って、今回作成されました“保安対策指針”に基づき更なる自主保安体制の確立に向けて活動を継続する所存で御座いますので、何卒、高压ガス消費事業者の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

〈参考資料〉「京都府高压ガス保安対策指針」が掲載されている京都府のHPアドレス：
<http://www.pref.kyoto.jp/news/press/2008/6/1212546669566.html>

京都府高压ガス容器保安対策指針

平成20年6月3日 京 都 府

第1 指針の目的

この指針は、高压ガス保安法(昭和26年法律第204号)の目的に基づき、高压ガス供給事業者及び消費事業者並びに関係団体が、高压ガス容器の適正な管理や安全に消費を行うための自主的な保安活動を促進することにより、災害の発生や高压ガス容器の放置を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

この指針は、過去5年間の京都府内の災害原因のほとんどが消費中の事故に集中していることや最近発生した酸素消費中の事故原因から、法令に詳細な規定がないため消費事業者の保安管理が徹底されていないことが判明したことを踏まえ、高压ガスを取り扱う事業者(販売事業者、消費事業者及び関係団体)の自主保安活動を促進し、高压ガス容器の適正な管理の徹底と安全な消費の確保による災害や放置容器の発生を防止し、府民の安心安全を確保するために事業者がとるべき事項を明文化したものである。

第3 指針の対象

この指針は、工業用として使用する高压ガス容器(高压ガス保安法第41条に規定する容器で、内容積1リットル以上の容器をいう。以下同じ。)により高压ガスを供給する事業者(製造事業者、販売事業者)及び消費する事業者並びにこれらに関係する団体等を対象とする。

第4 用語の定義

- (1) 供給事業者／京都府内の消費事業者に高压ガスを販売する製造事業者及び販売事業者(オーダー販売事業者を含む)をいう。
- (2) オーダー販売事業者／直接高压ガス容器を取り扱わず、他の高压ガス供給事業者に容器の納入を依頼する販売事業者をいう。

- (3) 消費事業者／容器に充填された高圧ガスを、府内において、消費して事業活動等を行う者をいう。
- (4) 放置容器／現に所有者又は使用者が管理していない状態にある高圧ガス容器をいう。
- (5) 関係団体／京都府内の高圧ガス保安団体をいう。
- (6) 供給事業者団体／京都府高圧ガス溶材組合及び社団法人京都府エルピーガス協会をいう。

第5 供給事業者がとるべき措置

供給事業者は、高圧ガス保安法の規定を遵守する他、[第1目的]を達成するため、次の措置をとるよう努めるものとする。

- (1) 高圧ガス容器の受け入れ及び引き渡し台帳を備え、常に自社の取り扱う高圧ガス容器の所在管理を徹底する。
- (2) 消費事業者に、安全に消費するための適切な情報を提供する。
- (3) オーダー販売事業者は、容器を直接取り扱う販売事業者との間で、消費事業者に対し前号の情報提供をどちらが行うか、あらかじめ文書で取り決める。
- (4) 事故発生時に高圧ガス保安法第63条に基づき関係機関に速やかに通報が行えるよう連絡体制をあらかじめ構築し従事者に周知する。
- (5) 高圧ガスの販売にあたって高圧ガスの容器は原則として貸与することとし、消費事業者にその旨明示する。
- (6) 供給事業者は、高圧ガス容器について常にその所有者を明確に識別できるようにする。
- (7) 同じ高圧ガス容器は原則として1年以上継続して同一事業所に留置しない。
- (8) 使用済み高圧ガス容器の回収は迅速に行い、消費事業者からの依頼があった場合は、自社取扱容器以外の容器であっても回収する。この場合、回収した自社所有容器以外の容器は、第7(2)において定める高圧ガス容器の共同集積場(充填所内の容器置場を含む)に搬入して、所有者に返却する措置をとる。
- (9) 関係団体への加入などにより保安に関する最新情報を入手し、従事者に対して、少なくとも1年に2回以上保安教育を行う。
- (10) 少なくとも1年に2回以上、消費事業所における高圧ガス容器の管理状況等を調査する。
- (11) 消費事業者に対して、[第6消費事業者がとるべき措置]の規定が遵守されるように助言する。

第6 消費事業者がとるべき措置

消費事業者は、[第1目的]を達成するため、次の措置をとるよう努めるものとする。

- (1) 高圧ガス保安法の規定を遵守するとともに、特に、同法第15条第1項に基づき、高圧ガスの貯蔵を行う。
- (2) 高圧ガス保安法の規定を遵守するとともに、特に、同法一般高圧ガス保安規則第60条(その他消費の技術上の基準)又は液化石油ガス保安規則第58条(その他消費の技術上の基準)に基づき高圧ガスの消費を行う。
- (3) 消費事業所には、高圧ガス容器の管理責任者を置き、高圧ガス容器管理台帳等により常に高圧ガス容器の受け払い状況及び所在等を管理する。
- (4) 高圧ガス容器は一定の場所で管理し、毎日の作業開始時及び作業終了時に高圧ガス容器の管理責任者が管理状況を確認する。
- (5) 供給事業者から高圧ガスを安全に消費するための適切な情報の提供を受けた際には、事業所内で当該情報を共有できる体制を構築し従事者に周知する。
- (6) 供給事業者から消費場所における高圧ガス容器の管理状況について助言を受けた際には、速やかに改善し安全確保に努める。
- (7) 高圧ガス容器及び附属設備(配管、ホース、調整器)は原則として1年以内に1回以上、安全上問題がないか点検等を実施する。
- (8) 使用済み高圧ガス容器は、直ちに供給事業者に返却することとし、使用中の容器であっても原則として1年以上留置しない。
- (9) 事故発生時に高圧ガス保安法第63条に基づき関係機関に速やかに通報が行えるよう連絡体制をあらかじめ構築し従事者に周知する。
- (10) 関係団体等が主催する講習会に参加するなどにより、保安に関する最新情報を入手し、高圧ガスを取り扱う従事者に対して、1年を通じて1回以上高圧ガスの保安に関する教育を実施する。

第7 関係団体がとるべき措置

関係団体は、[第1目的]を達成するため、次の措置をとるよう努めるものとする。

- (1) 高圧ガス容器の適正な取り扱いについて、加入企業及び消費事業者に対し周知・啓発を行う。
- (2) 供給事業者団体は、放置容器の回収を円滑に行うため、回収した高圧ガス容器の共同集積場(充填所内の容器置場を含む)を設けるなど必要な措置をとる。

第8 放置容器の処理

1 供給事業者及び関係団体は、放置容器を迅速、適正に処理するために次の措置をとるよう努めるものとする。

- (1) 放置容器の処理体制を確立し実施する。
- (3) 放置容器を発見者が速やかに処理機関に通報できる体制を確立し実施する。
- (3) 第1号及び第2号について広報する。

2 放置された高圧ガス容器を発見した者は、自ら処理することなく、供給事業者団体に通報し処理を依頼する。

【お問合せ先】

京都府高圧ガス溶材組合 事務局

〒600-8456 京都市下京区東中筋通六条上ル 中嶋權治税理会計事務所内
TEL.075-361-0245 FAX.075-371-2848

京都府府民生活部 消防安全課 ガス火薬担当

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
TEL.075-414-4471 FAX.075-414-4477